

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79 / 1 / 1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орловская

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального

средняя общеобразовательная школа», (МБОУ «Орловская СОШ»).

предпринимателя, физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 79 от «22» июня 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11 ч. 00 мин. «11» июля 2016г. по 15 ч. 00 мин. «25» июля 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору, лейтенантом внутренней службы Гусевым Эдуардом Олеговичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

в здании общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Орловка, пер. Школьный, 4.

совместно с Врио директора МБОУ «Орловская СОШ» Тарасовой Любовь Михайловны,

Начальником хозяйственного МБОУ «Орловская СОШ» отдела Ичановой Натальи Владимировны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить устройствами для самозакрывания в противопожарных дверях в помещении книгохранилища в здании МБОУ «Орловская СОШ»	ст. 88 п.8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ	01.03.2017	
2.	Обеспечить наличие на дверях всех помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального Закона «Техниче-	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.03.2017	

Предписание № 79/1/1-3 от 25.07.2016 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Балабанова Наталья Михайловна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022