

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 81

(Межрегиональное управление N 81 ФМБА России)

636071, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 17а/1, а/я 444

Тел 8 (382-3) 77-66-71, Факс 8 (382-3) 77-66-72, E-mail: [sevsen@seversk.tomsknet.ru](mailto:sevsen@seversk.tomsknet.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ №54 от 12.04.2019г.**

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

При обследовании объекта, исследовании, испытании, оценке и рассмотрении представленных документов в рамках проведения плановой выездной проверки в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Орловская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование- МБОУ «Орловская СОШ») по адресу: 634503, Томская область, г.Северск, поселок Орловка, переулок Школьный,4, ИНН 7024015866, ОГРН 1027001689791 .

(указать вид проверки / расследования)

по месту осуществления деятельности: МБОУ «Орловская СОШ» по адресу: 634503, Томская область, г.Северск, поселок Орловка, переулок Школьный,4,

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, отмеченные в акте от **12.04.2019г. №46**

**предписываю: МБОУ «Орловская СОШ»**

1. Согласовать с территориальным органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды в соответствии с требованиями п.2.4., п. 5 раздела II Приложения 1 (обязательное) СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". **Срок: 20.09.2019г.**

2. В соответствии с требованиями п.4.1., п.4.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» проводить лабораторный производственный контроль качества питьевой воды перед поступлением воды в распределительную сеть (на выходе с комплексной установки водоочистки) и в точках водоразбора внутренней распределительной водопроводной сети, в объеме (места пробоотбора, периодичность отбора проб, количество исследуемых проб питьевой воды) регламентированном требованиями п.4.4., п.4.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". **Срок: 20.09.2019г.**

3. Привести уровень искусственной освещенности в музыкальном зале детского сада, учебном кабинете №32 (физика), №11 (информатика) в соответствие с требованиями п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.3.1. таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.3. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организация работы». **Срок: 20.09.2019г.**

Уведомить в письменном виде Межрегиональное управление № 81 ФМБА России о выполнении пункта данного предписания в течение **5 рабочих дней** после установленного срока.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

**МБОУ «Орловская СОШ»**

(должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт ОСЭН  
Межрегионального управления  
№ 81 ФМБА России



Балашова О.Л.

Специалист-эксперт ОСЭН  
Межрегионального управления  
№ 81 ФМБА России



Веселова О.Ф.  
(фамилия, имя, отчество)

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

Экземпляр №1 предписания №54 от 12.04.2019г. получил " 12 " 04 2019г.

Врио директора  
МБОУ «Орловская СОШ»

(руководитель (должностное  
лицо, уполномоченное руководителем)  
юридического лица или  
индивидуальный предприниматель)



(подпись)

Бабик Н.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Примечание:

ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной до двух тысяч рублей;

ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

ст. 19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей».

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575881

Владелец Балабанова Наталья Михайловна

Действителен с 22.03.2021 по 22.03.2022